

Prohlášení o shodě

Výrobce



Systemair Sverige AB
Industrivägen 3
SE-73930 Skinnskatteberg Švédsko
Tel.: +46 222 440 00
www.systemair.com

Výrobce tímto potvrzuje, že následující výrobky:

Radiální ventilátory DKEX/KTEX

EU Certifikát (ATEX)

Presafe 17 ATEX 9970X

DNV Nemko Presafe AS (2460)

Oznámení o zajištění kvality (ATEX)

Presafe 16 ATEX 8871Q

DNV Nemko Presafe AS (2460)

(Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobky, které byly dodány a namontovány v souladu s příloženými návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení se nevztahuje na komponenty, které byly přidány později nebo na následně provedené úpravy výrobku)

splňují všechny platné požadavky následujících směrnic:

- Směrnice ATEX 2014/34/EU
- Směrnice 2006/42/EU o strojních zařízeních
- Směrnice EMC 2014/30/EU

Uplatněny byly následující harmonizované normy:

EN 60079-0:2012/A11:2013	Výbušné prostředí - část 0 – Vybavení – základní požadavky
EN 60079-7:2015	Výbušné prostředí - část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“
EN 14986:2007	Konstrukce ventilátorů pracujících v potenciálně výbušném prostředí
EN ISO 12100:2010	Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika
EN 13857	Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami
EN 61000-6-2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí
EN 61000-6-3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehký průmysl

Skinnskattberg 2020-10-13

Sofia Rask
Generální ředitelka